



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

а/я 79, ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141010, Тел.8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24, E-mail: centr@cgemmo.ru сайт в Интернете: www.cgemmo.ru ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/502901001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
(заместитель)

М.П.



Экспертное заключение

№ 3277-6 от « 06 » 09 2013 г.

В соответствии с заявкой ООО «РОКВУЛ-СЕВЕР» (юр. адрес: 188800, Ленинградская обл, г. Выборг, пос. Лазаревка, Промышленная зона) № 3277 от 05.08. 2013 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведена экспертная оценка документации и лабораторные исследования (в рамках внутреннего контроля) плит теплоизоляционных из каменной ваты для BONDROCK.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- ТУ 5762-039-45757203-13 «Плиты теплоизоляционные из каменной ваты для BONDROCK»,
- рецептура,
- сертификат ISO 9001:2008,
- протокол испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 5250 от 05.09. 2013 г.

Экспертиза документации.

Плиты из каменной ваты на фенолформальдегидном связующем предназначены для применения при новом строительстве, реконструкции, реставрации, капитальном и текущем ремонте зданий и сооружений типов А-В в качестве теплоизоляции под рулонные и мастичные гидроизоляционные материалы («плоской кровли»), в т.ч. в системах с механическим и клеевым методом крепления, а также при реконструкции битумных кровель без механического крепления.

Сведения об использовании. Монтаж и эксплуатация плит должны сопровождаться необходимыми мерами безопасности в соответствии с указаниями предприятия-изготовителя, требованиями проектов и соответствующих нормативно-технических документов.

Сведения о транспортировке и хранении. Транспортирование и хранение плит следует производить в соответствии с требованиями ТУ 5762-039-45757203-13 «Плиты теплоизоляционные из каменной ваты для BONDROCK».

Сведения о мерах безопасности. При проведении монтажных работ необходимо использовать респираторы ШБ-1 «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028, перчатки (под резиновые перчатки необходимо одеть хлопчатобумажные перчатки), защитные мази или пасты для кожи рук, защитные очки, спецодежду. Монтаж проводить в условиях интенсивного воздухообмена.

Требования к упаковке. Упаковка плит в соответствии с требованиями ТУ 5762-039-45757203-13 «Плиты теплоизоляционные из каменной ваты для BONDROCK».

Требования к маркировке. Маркировка изделий в соответствии с требованиями ТУ 5762-039-45757203-13 «Плиты теплоизоляционные из каменной ваты для BONDROCK».

Результаты исследований.

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 срок действия до 26.03.2018 г) проведены лабораторные исследования образца плиты теплоизоляционной из каменной ваты для BONDROCK.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели		Гигиенический норматив
Удельная эффективная активность природных радионуклидов		66,6 Бк/кг не более 370 Бк/кг
Исследованный образец относится к 1 классу строительных материалов		
Токсикологические исследования:		
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):		ПДК а.в., мг/м.куб
Бензол	менее 0,005	0,1
Ксилол	менее 0,005	0,2
Толуол	менее 0,005	0,6
Фенол	менее 0,001	0,003
Формальдегид	менее 0,005	0,01
Этилбензол	менее 0,005	0,02
Метанол	менее 0,005	0,5
Интенсивность запаха	1 балл	2 балла
Мощность дозы на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1,0 мкЗв/ч		

Заключение.

Плиты теплоизоляционные из каменной ваты для BONDROCK, выпускаемые по ТУ 5762-039-45757203-13 «Плиты теплоизоляционные из каменной ваты для BONDROCK», соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ) п.16", «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза.

Эксперт


подпись

Хоштария Н.В.
Ф.И.О.