

ДОБРОВОЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
СОЮЗ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Per. № РОСС RU.32597.04ЛАБО от 01.03.2022

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СПб С-RU.АД67.В.00008/23

0000009

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр».

ОГРН: 1165005050396, ИНН: 5005062313. Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1, телефон: +7 (495) 120-77-91, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ-СЕВЕР». ОГРН: 1034700889520, ИНН: 4704052309.

Место нахождения (адрес юридического лица): 188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, улица Промышленная, дом 3, корпус 5.

Телефон: +7 (812) 449 82 49, адрес электронной почты: support.rockwool-rus@rwl.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ-СЕВЕР». ОГРН: 1034700889520, ИНН: 4704052309.

Место нахождения (адрес юридического лица): 188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, улица Промышленная, дом 3, корпус 5.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, улица Промышленная, дом 3, корпус 5.

ПРОДУКЦИЯ

Плита звукоизоляционная из каменной ваты без покрытия, для стен, полов и потолков, марки «лист звукоизоляционный» толщиной 10 мм, плотностью 150 кг/м³ (-5% / +7%), с содержанием органических веществ не более 4,5%, выпускаемая по ТУ 23.99.19-053-45757203-2023 «ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ ДЛЯ СТЕН, ПОЛОВ, ПОТОЛКОВ».

Серийный выпуск.

КОД ОКПД2

23.99.19.112

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30244-94, Раздел 6, Метод I. Негорючий (НГ) материал.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола сертификационных испытаний № 3618/М-23 от 31.08.2023 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта анализа состояния производства № БЦСПБ-209.23-01 от 03.08.2023 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67).

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».

Условия хранения: изделия должны храниться в крытых отопляемых складах, в упакованном виде, отдельно по размерам. Допускается хранение изделий в не отопляемых складах сроком не более 3-х месяцев. При хранении паллет количество ярусов не должно превышать: не более 2-х. Срок службы: не установлен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

05.09.2023

ПО

04.09.2028

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Евгений
(подпись)

Павел
(подпись)



Васильева Екатерина Владимировна
(ф.и.о.)

Молин Павел Юрьевич
(ф.и.о.)